

به نام خدا

شرکت انتقال داده های آسیاتک

الحاقیه شماره یک مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه مانیتورینگ DCIM

موضوع الحاقیه: تکمیل مشخصات فنی و تمدید زمان مناقصه

شماره مناقصه: ۰۲-۱۴۰۳۰۲

با توجه به سوالات متعدد مناقصه گران محترم در خصوص مناقصه سیستم DCIM، بدینوسیله موارد تکمیلی به شرح ذیل به روزرسانی می گردد. خواهشمند است در مناقصه مذکور لحاظ گردد.

وضعیت عملیاتی پکیج های گازی سیستم سرمایه گذاری به شرح مورد انتظار می باشد:

- نمایش دما
- نمایش رطوبت
- تنظیم ست پوینت دما و رطوبت
- نمایش فشار
- سرعت و وضعیت بلوئر
- سرعت فن کندانسورها
- وضعیت کمپرسورها
- وضعیت هیتر
- نمایش تمامی آلامها

نمایش وضعیت پارامترهای مربوط به PDU ها در تابلوهای PDR بالادست که مجموعاً ۲۱ دستگاه می باشد به شرح ذیل مورد انتظار می باشد.

- نمایش ولتاژ
- نمایش جریان
- نمایش فرکانس
- نمایش ضریب قدرت
- نمایش توان خروجی اکتیو و ظاهری

مشاهده تمامی آلامهای PDU مبتنی بر Set point تعیین شده برای سطح بالا و پایین هر یک از مقادیر فوق توسط اپراتور

مناقصه تا تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ تمدید می گردد.

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.

محل مهر و امضاء مناقصه گر: